



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соответствии продукции**

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции  
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.000527.03.16

Дата 02.03.2016 г.

На основании заявления № 00272

от 03.02.2016

Организация-изготовитель: "Bette GmbH&Co.KG"

Адрес: Heinrich-Bette-Strasse 1, 33129 Delbruck, Deutschland ( Германия )

Импортер (поставщик), получатель: ООО "БЕТТЕ"

Адрес: 125009, Москва, Тверская ул, д.16, корп. 1 ( Россия )

Наименование продукции: **Ванны, душевые поддоны и раковины т.м. Bette**

Продукция изготовлена в соответствии: с Декларацией качества

Перечень документов, представленных на экспертизу: Декларация качества, эксплуатационные характеристики, регистрационные документы, доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой конструкции, произведенные из стали и покрытые стеклоэмалью

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №15025 12-Т от 20.02.2016 г., 15025 11 от 26.02.2016 г.

**№062427**



Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Модельная среда - дистиллированная вода при Т 70 грС:		
Запах, балл	2	не более 2
Цветность, градус	14.1	не более 20
Перманганатная окисляемость, мг/л	4,8	5,0
Мутность, ЕФМ	0	не более 2,6
Осадок	отсутствие	отсутствие
рН единицы, рН	7,65	6-9
Индекс токсичности, %	85.3	70-120
Цинк, мг/л	0,21	5,0
Медь, мг/л	0,06	1,0
Железо, мг/л	0,06	0,3
Свинец, мг/л	менее 0,01	0,03
Алюминий, мг/л	менее 0,01	0,5
Марганец, мг/л	0,02	0,1
Никель, мг/л	менее 0,01	0,1
Хром(общий), мг/л	менее 0,01	0,05
Кадмий, мг/л	0,001	0,001
Бор, мг/л	менее 0.01	0,2

Область применения: **товары народного потребления**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **Соблюдение требований инструкции по эксплуатации оборудования**

Информация, наносимая на этикетку: **В соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Ванны, душевые поддоны и раковины т.м. Bette** соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Врач (врачи)



Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.  
Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.